

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА**

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник территориального отдела
главного управления образования
по Кировскому району



М.А. Захарова

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

МБДОУ №182

Согласовано:

Председатель местной организации
общероссийской общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ВОИ) Кировского района
Легасов В. Д.



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ №182
И. М. Чупрова
«23» февраля 2016г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учреждение дошкольного образования
1.2. Адрес объекта 660025, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. имени Академика Вавилова, д.70а.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1155,5 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 4186 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта ____.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г., капитального.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей», МБДОУ № 182;
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660025, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. имени Академика Вавилова, д. 70а;
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность);
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная);
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная);
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация города Красноярска;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660049, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 (тел. 226-10-41).

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование;
- 2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ для детей дошкольного возраста; присмотр и уход за детьми дошкольного возраста;
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте;
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети;
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет;
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 120 человек;
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршруты пассажирского транспорта: 58, 65, 84, 92.;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от остановки транспорта «Шелковая» четная сторона 463 м;
от остановки транспорта «Шелкова» нечетная сторона - 400м;
- 3.2.2 время движения (пешком) 8 мин ; 5 мин;
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: уклон пути при съезде с тротуара не более -5%);
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (да).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка мест отдыха на прилегающее территории и оградительных поручней на входе на прилегающую территорию, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2020 г.г. в рамках исполнения Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Кировского района.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на I этапе ДУ (К, О, С, У, Г), на II этапе ДП-И (С, У), ДУ-И (К, О, Г) на III этапе ДП-И(С, У, О), ДУ-И(К,Г).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» февраля 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «20» февраля 2016 г.
3. Решения Комиссии по обследованию ОСИ от «22» февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 182
И. М.
Чупрова
«01» февраля 2016г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учреждение дошкольного образования
1.2. Адрес объекта 660025, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. имени Академика Вавилова, д.70а;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1155,5 кв.м.;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 4186 кв.м.;
1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта - .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей», МБДОУ № 182.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660025, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. имени Академика Вавилова, д. 70а.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация города Красноярска;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660049, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 (тел. 226-10-41).

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование;

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ для детей дошкольного возраста; присмотр и уход за детьми дошкольного возраста;

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет;

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 120 человек;

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршруты пассажирского транспорта: 58, 65, 84, 92;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от остановки транспорта «ул. Шелковая» четная сторона 256 м;

от остановки транспорта «ул. Шелкова» нечетная сторона – 194 м;

3.2.2 время движения (пешком) 6 мин; 4 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет;*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, нет (описать: *уклон пути при съезде с тротуара не более -5%*);

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, *нет (да)*.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт,

		ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Чупрова И. М. заведующий МБДОУ № 182 (т.201-51-46).

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 182
И. М.
Чупрова
«20» февраля 2016г



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Красноярский край
Город Красноярск
Кировский район

«20» февраля 2016г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта учреждение дошкольного образования
1.2. Адрес объекта 660025, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. имени Академика Вавилова, д.70а;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1155,5 кв.м.;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 4186 кв.м.;
1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта - .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей», МБДОУ № 182;
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660025, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. имени Академика Вавилова, д. 70а;
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность);
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная);
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная);

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация города Красноярска;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660049, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 (тел. 226-10-41).

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация образовательных программ для детей дошкольного возраста; присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршруты пассажирского транспорта: 58, 65, 84, 92;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от остановки транспорта «Шелковая» четная сторона 463 м;

от остановки транспорта «Шелкова» нечетная сторона - 400м;

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин ; 5 мин;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: уклон пути при съезде с тротуара не более -5%);

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (да).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	внд	1	1; 2; 3;
2	Вход (входы) в здание	внд	2,1; 2,2	4; 5; 6; 7; 8;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	внд	3	9; 10; 11; 12
4.1	Зона целевого назначения	внд	4.1	13; 14

	здания (целевого посещения объекта) кабинетная форма обслуживания			
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зальная форма обслуживания	внд	4.2	15; 16; 17; 18; 19
5	Санитарно-гигиенические помещения	внд	5.1,5.2, 5.3	20; 21; 22; 23; 24
6	Система информации и связи (на всех зонах)	внд		25; 26; 27; 28; 29
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	внд		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, Внд - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка мест отдыха на прилегающей территории и оградительных поручней на входе на прилегающую территорию, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально

оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в левом крыле здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт,

		ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2020г.г. в рамках исполнения *Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Кировского района.*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на I этапе ДУ (К, О, С, У, Г), на II этапе ДП-И (С, У), ДУ-И (К, О, Г) на III этапе ДП-И(С, У, О), ДУ-И(К,Г).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: местная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) Кировского района;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

_____.
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки **Паспорт сформирован**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 9 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы
старший воспитатель Арндт С. А.



(Подпись)

Члены рабочей группы
заведующий хозяйством Евстафьева Ирина Геннадьевна



(Подпись)

Воспитатель МБДОУ № 182 Шарова Л. Ф.



(Подпись)

В том числе:

Председатель местной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ВОИ) Кировского района
представители общественных
организаций инвалидов Легасов В.Д



(Подпись)

Управленческое решение согласовано «22» февраля 2016 г. (протокол №1)
Комиссией (название). ОСИ.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «20» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению
развития детей», 660025, Россия, Красноярский край, город Красноярск,
ул. имени Академика Вавилова, д.70а.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	-отсутствует информация об ОСИ; - невозможность совмещения транспортных проездов и транспортных дорог на пути к объекту; - отсутствует кнопка вызова персонала у ворот.	все	-установить информацию на входе; -заменить входные ворота, совместив пути движения пешеходов и автомобилей	ТР, ТРС Орг.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	2,3	-перепад высот на пути следования, превышающий 0,025м -отсутствие обозначение направления движения по	все	- ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить	ТР, ТРС, Орг.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

					входам для МГН; -отсутствуют оборудованы места отдыха для МГН; -отсутствие бортиков на путях движения инвалидов на креслах колясках;		информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах- колясках, установить бортики; - оборудовать места отдыха для МГН	
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающая к зданию (участка)	ВНД	1	1;2;3	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Приложение 2(1)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «20» февраля 2016 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа № 1(входов) в здание**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению
развития детей», 660025, Россия, Красноярский край, город Красноярск,
ул. имени Академика Вавилова, д.70а.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1	4	- ненормативная лестница (не соответствует ширина, высота, уклон ступеней, поручни)	Все	- предлагается комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса, максимального приближенного ко входу на участок;	Орг., ТР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет					- оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо;	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	- отсутствует водоотвод, не закреплена водосборная решётка, размеры круглых ячеек более 2 см;	все	- установка кнопки вызова	
2.4	Дверь (входная)	есть		5	- доводчик двери не функционирует	К, С, О		ТР

2.5	Тамбур	есть	- ненормативный тамбур (не соответствует размерам (глубина, ширина), покрытие пола);	Все	персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН;
	ОБЩИЕ требования к зоне		-отсутствует системная информация на входе.	Все	отрегулировать доводчик двери; -обеспечить информационное сопровождение к специальному входу.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД	2	3-5	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

2.5	Тамбур	есть		- ненормативный тамбур (не соответствует размерам (глубина, ширина), покрытие пола);	Все	персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН;	
	ОБЩИЕ требования к зоне			-отсутствует системная информация на входе.	Все	-отрегулировать доводчик двери; -обеспечить информационное сопровождение к специальному входу.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД	2	3-5	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2(II)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «20» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа № 2 (специализированный) в здание

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательнo-речевому направлению
развития детей», 660025, Россия, Красноярский край, город Красноярск,
ул. имени Академика Вавилова, д.70а.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.2	6	- ненормативная лестница (не соответствует ширина, высота, уклон ступеней, поручни)	Все	- предлагается комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса, максимального приближенного ко входу на участок;	Орг., ТР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет					- оборудовать водоотвод с установкой водосборной решетки заподлицо;	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7	- отсутствует водоотвод, не закреплена водосборная решётка, размеры круглых ячеек более 2 см;	все	- установка кнопки вызова персонала (переговорного устройства)	
2.4	Дверь (входная)	есть		7	- установлена	К, С, О		

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

				ненормативная дверь; -отсутствует доводчик двери ;		с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН;	
2.5	Тамбур	есть	8	- ненормированный перепад высот; - поверхность покрытия пола скользкая при намокании;	Все	-заменить дверь в соответствии и норм СНиПа, установить доводчик дверей; -заменить покрытие пола в тамбуре на нескользящее при намокании;	Орг, ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне			-отсутствует системная информация на входе.	Все	-обеспечить информационное сопровождение к специальному входу.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД	2	6; 7; 8;	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «20» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению
развития детей», 660025, Россия, Красноярский край, город Красноярск,
ул. имени Академика Вавилова, д.70а.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	9	-непродуман наиболее рациональный путь к зоне целевого назначения и санитарно-гигиенических помещений; - ненормативное расположение розеток и выключателей; - доводчик двери не функционирует; -отсутствует зона для самостоятельного разворота кресла-коляски;	все	- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); -разместить в	Орг., ТР; ТСП

						соответстви и с нормами розетки и выключател и; - отрегулиров ать доводчики дверей;	
3.2	Лестница (внутри здания)	ес ть	10	- ненормативно е расположение поручней; -не обеспечена непрерывност ь имеющихс я поручней; - лестницы не дублируются пандусами или подъёмными устройствами; - ненормативно е ограждение под маршем открытой лестницы;	все	- нормативное расположен ие поручней (на высоте 0,5м.) и горизонталь ным завершение м на 0,3 м; - для преодоления вертикальны х препятствий требуется приобретени я ТСР (лестницехо да); -установить нормативно ограждение под маршем открытой лестницы (1,9м);	Орг, ТС, ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	не т	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	не т	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	ес ть	11	- ненормативн ый порог (более 0,025м), - не функциониру	к, с, о	- привести в соответствие с нормативам	Орг, ТР

				<p>ет доводчик двери;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не соответствие высоты порогов (не более 0,025 м.); - отсутствие противоударных полос на полотне дверей; - отсутствие смотровых панелей из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м. от уровня полана полотне дверей. 		<p>и двери и порог;</p> <ul style="list-style-type: none"> - отрегулировать доводчик двери; 	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	12	-	все	-доступ обеспечен;	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			-отсутствует системная информация по пути направления движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;	Все	-обеспечить информационное сопровождение по пути направления движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;	ТР, ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	3	9-12	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «20» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей», 660025, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. имени Академика Вавилова, д.70а.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	13, 14	- ненормативный перепад высот (порог-0,14м);	к, о, с, г	- устранить перепад высот;	Орг, ТР, ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.2	15, 16, 17, 18, 19	- при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями; в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с	все	-выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода);	Орг, ТР, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

					нарушениям и зрения и слуха;		организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала;	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				- отсутствие информации о режиме работы специалистов, схемы расположения кабинетов.	все	-обеспечить информационное о режиме работы специалистов, схемы расположения кабинетов.	Орг, ТР, ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ВНД	4.2	13; 14;	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
Зональная форма	ВНД	4.3	15; 16; 17; 18; 19	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «20» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей», 660025, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. имени Академика Вавилова, д.70а.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1	20 21 22	- отсутствие туалета для нестационарных клиентов и посетителей; - нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН; - отсутствие кнопки вызова персонала;	Все	- необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковина в каждом групповом помещении, а также для нестационарных клиентов и посетителей; - установить кнопку вызова персонала;	Орг., ТС, ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	есть	5.2	23	-установлено ненормативное душевое место;	К	- установить нормативное душевое место;	Орг., ТС,ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	5.3	24	-отсутствие нумерация шкафов рельефная и на контрастном	Г, У	- расположение нумерации шкафов рельефной и на контрастном	Орг.

				фоне.		фоне.	
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	5.1; 5.2;5.3	20; 21; 22; 23; 24	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1
от «20» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей», 660025, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. имени Академика Вавилова, д.70а.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		25 26 27 28	-нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации; - отсутствие информации на ясном языке;	Все	-организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-5).	Орг, ТР, ТСР
6.2	Акустические средства	нет		29	-отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности;	г		
6.3	Тактильные средства	нет			-отсутствие дублирования информации тактильными средствами;	с		

				-нарушены требования непрерывности информации ; - своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения.	Все		
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД		25; 26; 27; 28; 29	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____