

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-97) 3-39-08, UGPS2 @ atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
662972, ЗАТО г. Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 75-39-00, 73-39-08, 73-39-30, OGPN_UGPS2 @ mail.ru

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»
(место составления акта)

"13" ноября 2015 г.
(дата составления акта)

по адресу: 662972, Красноярский край,
ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск,
ул. Ленина, 54, кабинет 213

13 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 197

По адресу/адресам:

Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, проспект Ленинградский, 15
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 26 октября 2015 г № 197о
проведении плановой \ выездной проверки юридического лица
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №71
«Сибирская сказка» компенсирующей и оздоровительной направленности»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«02» ноября 2015 г с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«09» ноября 2015 г с 11 час 00 мин до 13 час 00 мин. Продолжительность 2 часа

«10» ноября 2015 г с 12 час 00 мин до 13 час 00 мин. Продолжительность 1 час

«13» ноября 2015 г с 12 час 00 мин до 13 час 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

4 дня / 5 часов

Акт составлен:

ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дверная Лидия Савельевна – заведующий МБДОУ №71 «Сибирская сказка» 28 октября 2015
года путем вручения уведомления с копией распоряжения о проведении плановой выездной
проверки (уведомление исх. от 27.10.2015 № 2526-34/2-4-69) и непосредственно перед
началом проверки ознакомлена с распоряжением о проведении проверки и ей вручена копия
распоряжения 02 ноября 2015 года в 14 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Ермакова Елена Владимировна, старший инспектор ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС России № 2 МЧС России»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

- государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

по пожарному надзору

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа аккредитации, выдавшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали:

Двирная Лидия Савельевна – заведующий МБДОУ №71 «Сибирская сказка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Общие данные учреждения:

1.1. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №71 «Сибирская сказка» компенсирующей и оздоровительной направленности».

1.2. Сокращенное наименование юридического лица: МКДОУ №71 «Сибирская сказка».

1.3. Юридический адрес: 662978, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, проспект Ленинградский, 151.

1.4. Фактический адрес: 662978, ЗАТО Железногорск Красноярского края, г. Железногорск, проспект Ленинградский, 151.

1.5. Реквизиты предприятия: ИНН 2452029016, ОГРН 1042401223655.

1.6. Руководитель учреждения: заведующий Двирная Лидия Савельевна.

2. Карткая характеристика пожарной опасности объекта:

Функциональное назначение объекта: - нежилое; - жилое

Адрес: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проспект Ленинградский, 151

Этажность: двухэтажное здание

Площадь застройки: 5275,5 м²

Строительный объем: 18246 м.куб

Основные характеристики инженерного оборудования в здании:

отопление – центральное; вентиляция – естественная и приточно-вытяжная с механическим побуждением (бассейн, пищеблок, физио кабинет); электроснабжение – II категория надежности.

Пожарная опасность строительных материалов в здании:

- в общих коридорах: полов – линолеум; потолка - затирка с побелкой, стен – штукатурка с акриловой окраской;

- в лестничных клетках: полов – керамическая плитка, потолка – штукатурка с побелкой, стен – акриловой окраска; лестничные марши: полов – керамическая плитка, потолка – штукатурка с побелкой, стен – штукатурка с акриловой окраской.

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0

Пожарная опасность строительных конструкций здания:

Несущие элементы (кирпичные стены, ж/б колонны и ригели) – К0

Стены наружные с внешней стороны (кирпичные) – К0

Стены, перегородки (кирпичные) – К0

Междуэтажные перекрытия (в том числе чердачное) (ж/б панели) – К0

Стены лестничных клеток (кирпичные) – К0

Крыша – шиферная по деревянной обрешетке

Марши и площадки лестниц в лестничных клетках (ж/б) – К0

Степень огнестойкости здания - II

Огнестойкость строительных конструкций:

Несущие элементы здания - R 90

Наружные ненесущие стены - E 15

Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачное и над подвалом) - REI 45

Лестничные клетки:

- внутренние стены - REI 60

- марши и площадки лестниц - R 45

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.1

Источники возможного загорания:

- от электроустановок;

- огнеопасных (ремонтных работ).

Общая характеристика системы противопожарной защиты в здании:

- наличие автоматической пожарной сигнализации – в исправном состоянии (акт ежеквартальной проверки работоспособности систем и средств противопожарной автоматики от 09.11.2015);

- наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - в исправном состоянии (акт ежеквартальной проверки работоспособности систем и средств противопожарной автоматики от 09.11.2015);

- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания - протокол от 17.08.15 испытания по определению состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций – соответствует требованиям;

-- наличие внутреннего противопожарного водопровода – проверки внутреннего противопожарного водопровода от 12.08.2015 года показала – при закрытой обводной задвижке – 2,5 л/с (соответствует требованиям);

- наличие первичных средств пожаротушения.

В период проверки проведен с персоналом МБДОУ №71 «Сибирская сказка» инструктаж о пожарной безопасности на объекте, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий, а также практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре из здания.

При проведении плановой проверки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - _____

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - _____

